




**PRESSOSTATO CON CONTATTO SPDT INSTALLAZIONE E REGOLAZIONE - PRESSURE SWITCH WITH SPDT CONTACT INSTALLATION AND SETTING - PRESSOSTAT AVEC CONTACT SPDT INSTALLATION ET REGLAGE - PRESOSTATO CON CONTACTO SPDT INSTALACION Y REGULACION - DRUCKSCHALTER MIT SPDT KONTAKT INSTALLATION UND VERSTELLUNG**

- I** A) Allentare completamente il dado del differenziale, dove previsto (1);  
B) Agire sul dado di intervento minimo (2)  
fino a stabilire il valore di commutazione del contatto - ruotando in senso orario la pressione di commutazione aumenta, al contrario diminuisce;  
C) Regolare il differenziale agendo sull'apposito dado (1)  
N.B.: rivolgere le entrate dei cavi verso il pavimento



- GB** A) Turn up completely differential nut, when present (1);  
B) Adjust range nut (2) to wished commutating value of the contact;  
C) Adjust the differential turning the relevant nut (1)  
N.B.: set the inlet of power cables to the floor

- F** A) Desserrer complètement l'écrou du différentiel, où prévu (1);  
B) Agir sur l'écrou de mise en marche (2) jusqu'à établir la commutation du contact;  
C) Régler le différentiel par l'écrou correspondant (1)  
N.B.: positionner les entrées des câbles d'alimentation vers le pavement

- E** A) Aflojar completamente la tuerca del diferencial, cuando previsto (1);  
B) Ajustar la tuerca del campo (2) hasta estabilizar el valor de conmutación del contacto;  
C) Regular el diferencial por medio de la tuerca indicada (1)  
N.B.: dirigir las entradas de los cables de alimentación al suelo

- D** A) Die Differentialschraub (1) völlig lockern, wo sie dabei ist;  
B) Auf die Feldschraube (2) einwirken, bis zum festgesetzten Kontaktkommutierungwert;  
C) Die Differentialschraube einschrauben, die eigene Schraube benützend (1)  
N.B.: richten Sie die Einführungen der Speisekabel gegen den Boden

TECHNICAL DATA	PS/3	PS/3D	PS/5	PS/5D	PS/12	PS/12D	PS/16D
Pressione max esercizio Max. working pressure Pression maxi de service Presión máx.funcionamiento Max. Betriebsdruck (Bar)	5	5	12	12	12	12	16
Campo di regolazione Setting range Limite d'utilisation Rango de regulación Einstellungsbereich (Bar)	0,9-2,0	0,9-5,0	1,7-5	1,7-7,5	2,5-10,0	2,5-12,0	2,5-12,0
Differenziale minimo Minimum differential Ecart mini Diferencial mínimo Min. Differenzial (Bar)	0,2	0,4	0,5	0,5	0,8	0,8	0,8
Differenziale massimo Maximum differential Ecart maxi Diferencial máximo Max. Differenzial (Bar)	0,2	2,5	0,7	3,3	1,4	3,8	3,8
Carico massimo Maximum load Courant maxi Corriente máxima Max. Lastung	5A 250V~	5A 250V~	5A 250V~	5A 250V~	5A 250V~	5A 250V~	5A 250V~

#### OPTIONALS

- Differenziale aggiustabile / Adjustable differential / Ecart réglable / Diferenzial regulable / einstellbares Differential
- Scala graduata / Graduated scale / Echelle graduée / Escala graduada / Skala
- Pressacavo cieco / Blind cable clamp / Presse-étoupe fermé / Prensaestopa cerrado / blinde Kabelpresse
- IP 55

